



## GNIEŹNIEŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

- hala widowiskowo – sportowa nr 1
- hala widowiskowo – sportowa nr 2
- 3 wybiegi dla psów
- cztery kompleksy boisk „ORLIK 2012”
- 4 place zabaw
- kompleks rekreacyjno - sportowy AQUAPARK
- sala sportowa
- korty tenisowe
- hotel „LECH”
- stadion żużlowy
- stadion do hokeja na trawie
- stadion piłkarski i boisko treningowe
- boisko do piłki nożnej i rugby
- 2 osiedlowe boiska piłkarskie
- Street Workout Park
- kąpielisko miejskie „Winiary”
- Skatepark
- tor rowerowy Pumptrack
- tor speedrowerowy
- kompleks basenów letnich

Znak sprawy: OSR-DTiT-TP-5-2022

oryginał/kopia  
Gniezno, dnia 16.08.2022 r.

Do wszystkich wykonawców  
biorących udział w postępowaniu.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. na zadanie nt: **"Budowa bieżni lekkoatletycznej 6 torowej o długości 400m przebudowy istniejącego boiska oraz budowa nowego boiska treningowego przy ul. Strumykowej 8 w Gnieźnie"**.  
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 08.08.2022 r. pod numerem 2022/BZP/00297055/01.  
Działając w oparciu o art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 12.08.2022 r.

### Pytania:

1. Zamawiający wymaga kierownika branży elektrycznej o uprawnieniach: "kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych". Połączono w warunku specjalność elektryczno-energetyczną, ze oddzielną zupełnie specjalnością telekomunikacyjną. Wspólnie w uprawnieniach te specjalności nie występują.. Wnosimy zatem o wykreślenie słowa " telekomunikacyjnych" z wymogu uprawnień posiadanych przez Kierownika branży elektrycznej ( w tym korektę w formularzu oferty ).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że takiego zapisu nie ma w postępowaniu nr OSR-DTiT-TO-5-2022 z dnia 08.08.2022 r. Powyższy zapis został skopiowany przez oferenta z poprzedniego postępowania.

2. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju nawierzchni Zamawiający oczekuje na bieżni lekkoatletycznej. Z parametrów technicznych zamieszczonych w dokumentacji projektowej wynika, że jest to nawierzchnia „Full pur”, z opisu jak również zapisów SWZ wynika że jest to nawierzchnia typu „Sandwich”.

### Odpowiedź :

Zamawiający na załączone uwagi odpowiada, że **możliwa jest zmiana** parametrów nawierzchni. Zgodnie z normą i wymaganiami WA zestawionymi w załączonej tabeli.

Tabela nr 2 – zestawienie wymagań normy PN-EN oraz wymagań World Athletics stawiane obiektom lekkoatletycznym:

| PARAMETR  | NORMA PN-EN 14877:2014-02                  | WYTYCZNE World Athletics  |
|---|--|---|
| Grubość bezwzględna - mm  | $\geq 10$                                  | nie mniejsza niż wykazana w Product Certificate <sup>7</sup>    |
| Wytrzymałość na rozciąganie [Mpa]   | $\geq 0,4$                                 | $\geq 0,4$  |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%]  | $\geq 40$                                  | $\geq 40$   |
| Amortyzacja (redukcja siły) (10 - 40 St.C) [%]                              | 25 - 50                                    | 35 - 50   |
| Odkształcenie pionowe [mm]  |  |   |
| 0 °C  | $\leq 3$                                   | 0,6 - 2,5   |
| + 23 °C   | $\leq 3$                                   | 0,6 - 2,5   |
| +40 °C  | $\leq 3$                                   | 0,6 - 2,5   |
| Ścieralność [g]   | $\leq 4$                                   | -   |
| Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)   |  |   |
| nawierzchnia sucha  | 80 - 110                                   | $i \geq 47$ PTV (dotyczy poślizgu na mokro wahadłem angielskim) |
| nawierzchnia mokra  | 55 - 110                                   | $> 0,5$   |
| Odporność na kolce - spadek wytrzymałości i wydłużenia po kółkach           | nie więcej niż 20% od wartości wyjściowych | -   |
| Starzenie (skala szarości)  | $\geq 3$                                   | -   |
| Przepuszczalność wody [mm/h] (dotyczy jedynie nawierzchni przepuszczalnych) | $\geq 150$                                 | -   |

3. Proszę o potwierdzenie, że wykonawca który odbył wizję lokalną w trakcie pierwszego postępowania nie jest zobligowany do ponownej wizji lokalnej.

#### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oferent który odbył wizję lokalną w trakcie trwania pierwszego postępowania nie jest zobowiązany od uczestniczenia w ponownej wizji lokalnej.

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
i przetargów  
Wojciech Kryciak