

OSR-DTiT-TP-5-2023

oryginał/kopia
Gniezno, dnia 24.03.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej przy Hali Widowiskowo – Sportowej ul. Sportowa 3-5 w Gnieźnie oraz stosownie do art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

1. Pytanie: Uprzejmie proszę określić wysokość ogrodzenia, kolor, materiał użyty do jego budowy (panel kratowy czy rozwijana siatka).

Odp. Wysokość ogrodzenia 140-160 cm, panel kratowy, kolor zielony.

2. Pytanie: Uprzejmie proszę określić ilości furtek.

Odp. Zamawiający nie wymaga montażu furtek. Natomiast wymaga montażu bramy wjazdowej dwuskrzydłowej.

3. Pytanie: Uprzejmie proszę o informację, czy ogrodzenie ma mieć betonową podmurówkę.

Odp. Zamawiający nie wymaga betonowej podmurówki pod ogrodzenie.