

OSR-DTiT-TP-3-2021

oryginał/kopia
Gniezno, dnia 23.02.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie oraz stosownie do art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych””.

Pytanie: W specyfikacji technicznej Zamawiający wskazał na konieczność modernizacji istniejącego ogrodzenia. Proszę o wskazanie zakresu modernizacji w celu dokładnego oszacowania kosztów.

Odp. Zamawiający wymaga aby ograniczyć wysokość ogrodzenia do max. 1,5 m oraz wykorzystać do montażu istniejącą siatkę i słupki.

Zatwierdził:

Dyrektor GOSiR

/-/ Jacek Mańkowski