

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - OBWÓD III z ZK nr 2

Lp		nr słupa		kabel YAKY 4x25mm ²		opaski kablowe		folia niebieska perforowana ochronna		rura osłonowa Ø 75		uszczelniaacz do Ø 75		bednarka ocynkowana ogniowo FeZn min. 25 × 4mm		złączka do łączenia prętów stalowych		grot do wbijana i prętów stalowych		złącze krzyżowe duże B=50mm		uziom prętowy stalowy ocynkowany ogniowo l=1,5m		rozdzielnica natynkowa hermetyczna min. IP67		rozłącznik izolacyjny FR 303 40A		zabezpieczenie TX3 C 20A		ogranicznik przepięć ON T2 20 4P		wyłącznik różnicowy z członem nadprądowym P312 B16A		wyłącznik różnicowy z członem nadprądowym P312 B10A		listwa zaciskowa		przewód LY 450/750V o przekroju 6 / 10mm2	
-		m	szt	m	m	szt	m	szt	szt	szt	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	kpl	m																			
1.	proj. złącze kablowe ZK nr 2	225	26	220	2	2	20	4	1	1	5		1	1	1	1	1	4	3	1																			
2.	proj. rozdzielnica BUDKA SPIKERA	225	26	220	2	2	20	4	1	1	5		1	1	1	1	1	4	3	1																			
RAZEM		225	26	220	2	2	20	4	1	1	5		1	1	1	1	1	4	3	1																			