ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - OBWÓD I z szafki SO

Lp	zestawienie podstawowych materiałów	kabel YAKY 4x16mm^2	rura osłonowa Ø 75	uszczelniacz do rur Ø 75	opaski kablowe informacyjne	folia niebieska perforowana ochronna	bednarka ocynkowana ogniowo FeZn min. 25 × 4mm	złączka do łączenia prętów stalowych	grot do wbijanai prętów stalowych	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom prętowy stalowy ocynkowany ogniowo l=1,5m	słup oświetleniowy o wysokości h=10m i grubości blachy min. 4mm, np. SX10/4/F220 lub słup równoważny	belka do montażu naświetlaczy, np. B3/1500-60, prod. Elmonter	belka B2/OBEJMA	fundament stabilizujący D22/150 (lub równoważny)	oprawa - naświetlacz 117,9W S-55, np. NANTES PLAY 108L 117,9W T 740 S-55	adapter UNI	tabliczka IZK-4-01	tabliczka IZK-4-02	tabliczka IZK-4-03	bezpiecznik BiWtz 6A	przewód YDY 3x2,5mm^2	puszka hermetyczna min. IP67
-		m	m	szt	szt	m	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt
1.	proj. szafka oświetleniowa SO	20	2	2	5	15	15	4	1	2	5												
2.	proj. Słup oświetleniowy nr I/1													1		2	2	1	2	1	1	12	1
2.	proj. Słup nr I/1 - I/1/1	43			7	35	35	4	1	2	5	1	1		1	3	3	3		1	3	36	1
3.	proj. Słup nr I/1 - I/2	55			8	48	48	4	1	2	5			1		2	2	1	2	1	1	12	1
4.	proj. Słup nr I/2 - I/3	50			8	45	45	4	1	2	5			1		2	2	1	2	1	1	12	1
5.	proj. Słup nr I/3 - I/4	45			7	40	40	4	1	2	5	1	1		1	3	3	3		1	3	36	1
RAZEM		**213**	**2**	**2**	**35**	**183**	**183**	**20**	**5**	**10**	**25**	**2**	**2**	**3**	**2**	**12**	**12**	**9**	**6**	**5**	**9**	**108**	**5**