ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - OBWÓD II z szafki SO

Lp	zestawienie podstawowych materiałów	kabel YAKY 4x16mm^2	opaski kablowe informacyjne	folia niebieska perforowana ochronna	rura osłonowa Ø 75	uszczelniacz do Ø 75	bednarka ocynkowana ogniowo FeZn min. 25 × 4mm	złączka do łączenia prętów stalowych	grot do wbijanai prętów stalowych	złącze krzyżowe duże B=50mm	uziom prętowy stalowy ocynkowany ogniowo l=1,5m	słup oświetleniowy o wysokości h=10m i grubości blachy min. 4mm, np. SX10/4/F220 (lub słup równoważny)	belka do montażu naświetlaczy, np. B3/1500-60, prod. Elmonter	belka B2/OBEJMA	fundament stabilizujący D22/150 (lub równoważny)	oprawa - naświetlacz 117,9W S-55, np. NANTES PLAY 108L 117,9W T 740 S-55	adapter UNI	tabliczka IZK-4-01	tabliczka IZK-4-02	tabliczka IZK-4-03	bezpiecznik BiWtz 6A	przewód YDY 3x2,5mm^2	puszka hermatyczna min. IP67
-		m	szt	m	m	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt
1.	proj. szafka oświetleniowa SO	80	12	90	2	2	55	4	1	3	5												
2.	proj. Słup oświetleniowy nr II/1											1	1		1	3	3	3		1	3	36	1
3.	proj. Słup nr II/1 - II/2	53	7	48			49	4	1	2	5	1	1		1	3	3	3		1	3	36	1
4.	proj. Słup nr II/2 - II/3	62	8	55			55	4	1	3	5			1		2	2	1	2	1	1	12	1
5.	proj. Słup nr II/3 - II/4	48	7	42			43	4	1	2	5			1		2	2	1	2	1	1	12	1
6.	proj. Słup nr II/4 - II/5	40	6	35			35	4	1	2	5			1		2	2	1	2	1	1	12	1
7.	proj. Słup nr II/5 - II/6	42	6	36			36	4	1	2	5	1	1		1	3	3	3		1	3	36	1
8.	proj. Słup nr II/6 - II/7	37	6	32			32	4	1	2	5	1	1		1	3	3	3		1	3	36	1
RAZEM		**362**	**52**	**338**	**2**	**2**	**305**	**28**	**7**	**16**	**35**	**4**	**4**	**3**	**4**	**18**	**18**	**15**	**6**	**7**	**15**	**180**	**7**