

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. (dalej: EŻ)
Jana Pestalozzkiego 3
85-095 Bydgoszcz

Polski Związek Motorowy
Kazimierzowska 66
02-518 Warszawa

Bydgoszcz 2021-09-27

Opinia

Dotycząca oceny projektu odwodnienia toru żużlowego w Gnieźnie

Na podstawie uchwały Prezydium ZG PZM nr 497/2017 z dnia 18.10.2017 oraz REGULAMINU PRZYZNAWANIA, ODMOWY PRZYZNANIA I POZBAWIANIA LICENCJI UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM W SPORCIE ŻUŻLOWYM DLA KLUBÓW EKSTRALIGI ORAZ I I II LIGI ŻUŻLOWEJ (jednolity tekst wg stanu na dzień 29.09.2018 r.) § 31 ust 2 pkt 3 i ust. 7 pkt 2.

po analizie przedstawionego stanowiska pracowni projektowej oraz przesłanego w dniu 21.09.2021 zmienionego projektu odwodnienia toru żużlowego w Gnieźnie informujemy, że za separatorem powinna być studzienka kontrolna.


Jednak, pomimo powyższej uwagi wydajemy pozytywną opinię dot. projektowanego rozwiązania z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy założone w projekcie parametry nie będą wystarczające do prawidłowego funkcjonowania systemu odwodnienia, inwestor będzie zobowiązany do dokonania w trybie pilnym niezbędnych modyfikacji celem dostosowania do wymogów określonych w uchwale Polskiego Związku Motorowego.

Realizacja inwestycji musi przebiegać zgodnie z przedstawionym opracowaniem, a ewentualne zmiany lub odstępowstwa muszą być zatwierdzone każdorazowo przez PZM i EŻ

Przedstawiciel GKSŻ


Leszek Demski

Przedstawiciel EŻ


Andrzej Polkowski