

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - OBWÓD I z ZK nr 2

Lp				zestawienie podstawowych materiałów	
-		m	kabel YAKY 4x25mm ²		
		szt	opaski kablowe		
1.	proj. złącze kablowe ZK nr 2	m	folia niebieska perforowana ochronna		
2.	proj. szafka oświetleniowa SO	m	bednarka ocynkowana ogniowo FeZn min. 25 × 4mm		
RAZEM		4	złączka do łączenia prętów stalowych		
		3	grot do wbijania prętów stalowych		
		1	złącze krzyżowe duże B=50mm		
		1	uziom prętowy stalowy ocynkowany ogniowo l=1,5m		
		9	palczatka termokurczliwa AK4 4-35mm		
		1	szafka oświetleniowa SO (wolnostojąca)		
		1	rozdzielnica natynkowa hermetyczna min. IP67		
		10	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG 25A		
		1	ogranicznik przepięć ON T1+T2 12,5kA (kompletny zestaw)		
		1	zabezpieczenie S301 B6A		
		8	łącznik zał./wył. oświetlenie		
		8	stycznik modułowy SM400 25A (dla obwodu 3-f)		
		2	stycznik modułowy SM400 25A (dla obwodu 1-f)		
		6	zabezpieczenie S301 B10A		
		6	zabezpieczenie S301 B16A		
		20	listwa zaciskowa		