

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - OBWÓD II z ZK nr 2																											
Lp		zestawienie materiałów																									
-		m	kabel YAKY 4x50mm ²																								
1.	proj. złącze kablowe ZK nr 2	m	kabel YAKY 4x25m ²																								
2.	proj. złącze ZK nr II/1	m	rura osłonowa Ø 75																								
		szt	uszczelniaacz do rur Ø 75																								
		szt	opaski kablowe																								
		m	folia niebieska perforowana ochronna																								
		m	bednarka ocynkowana ogniowo FeZn min.25 × 4mm																								
		szt	złączka do łączenia prętów stalowych																								
		szt	grot do wbijaniai prętów stalowych																								
		szt	złącze krzyżowe duże B=50mm																								
		szt	uziom prętowy stalowy ocynkowany ogniowo l=1,5m																								
		kpl	złącze kablowe ZK (wolnostojące)																								
		kpl	szafka hydroforni wolnostojąca (wyposażenie wg. potrzeb) wg. oddzielnego opracowania																								
		kpl	rozdzielnica natynkowa hermetyczna min. IP67																								
		szt	rozłącznik bezpiecznikowy RBK 00																								
		szt	listwa zaciskowa LZV																								
		szt	zwora WTZ-00 (zwieracz nożowy)																								
		szt	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG 20A																								
		szt	rozłącznik bezpiecznikowy topikowy R303 D02																								
		szt	rozłącznik bezpiecznikowy topikowy R301 D01																								
		szt	wkładka topikowa D02 32A																								
		szt	wkładka topikowa D01 16A																								
		szt	rozłącznik izolacyjny FR 301 25A																								
		szt	ogranicznik przepięć ON T2 20 2P																								
		szt	wyłącznik różnicowy z członem nadprądowym P312 B16A																								
		szt	wyłącznik różnicowy z członem nadprądowym P312 B10A																								
		szt	zabezpieczenie S301 B10A																								
		kpl	listwa zaciskowa																								
		m	przewód LY 450/750V o przekroju 6 / 10mm2																								
		szt	palczatka termokurczliwa czteropalczysta																								
3.	proj. złącze ZK nr II/1 - proj. szafa HYDROFORNIA (WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA)		105		16	90	90	4	1	1	1	10	1	1	1	4	3	1	1	1	3	1	1	2	2	10	3
RAZEM		62	105	2	2	26	145	145	8	2	3	10	1	1	1	2	1	1	4	3	1	1	1	3	1	1	1