

Pytania do postępowania i odpowiedzi Zamawiającego

Wniosek 1 Zamawiający wskazał w opisie nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich, że nie ma zawierać w składzie żadnych elementów pochodzących z recyklingu. Niniejszym zwracamy uwagę Zamawiającego, że standardowa nawierzchnia typu Sandwich (spełniająca wymagania WA i PZLA) posiada w dolnej warstwie granulaty SBR. Zastosowanie granulatu SBR typu virgin podwyższyłoby znacznie koszt robót i jednocześnie w żaden sposób nie przyczyniłoby się do lepszej jakości nawierzchni, co więcej: badania nawierzchni wykonanej z SBR virgin w dolnej warstwie wykazują gorsze parametry techniczne. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia typu Sandwich nie zawierała w składzie górnej warstwy (użytkowej) żadnych elementów pochodzących z recyklingu.

Wniosek 2 Zamawiający wskazał w projekcie, że wykonana nawierzchnia poliuretanowa ma być poddana podwójnemu lakierowaniu. Ze względu na fakt, że zabieg ten niepotrzebnie zawyża koszt robót, a w żaden sposób nie podnosi żywotności nawierzchni, zwykle nie jest wykonywany (nawet na obiektach, które są certyfikowane przez WA). W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z powyższego

ODP NA WNIOSEK 1

Użyte materiały muszą posiadać:

- Dopuszczalna zawartość pierwiastków śladowych i metali ciężkich, co najmniej spełnia wymagań określonych norm precyzujących te wymagania (normy DIN 18035-6:2014-12 (lub nowszą) potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej oraz Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny.

ODP NA WNIOSEK 2

Projektant dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o parametrach spełniających wymogi aktualnie obowiązującej normy PN-EN 14877:2014, wytycznych World Athletics (dawniej IAAF) oraz będących przyjaznym dla środowiska. Nawierzchnia musi spełniać wymogi i być zaakceptowana przez PZLA. Jeśli wykonawca uzyska taką akceptację może zastosować proponowane rozwiązanie.

Na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego. Lista wymaganych dokumentów zawarta jest w dokumentacji:

- certyfikat World Athletics
- karta technologiczna oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, określającą technologię wykonania oferowanej nawierzchni
- aktualny atest higieniczny
- kompletny raport z badania wykonany przez niezależne akredytowane laboratorium
- autoryzacja producenta nawierzchni, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- raport na zgodność z aktualną normą PN-EN 14877-2014

- raportu z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego, wykonanego przez niezależne autoryzowane laboratorium potwierdzające nie przekroczenie przez nawierzchnię dopuszczalnej zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6