

Miasto Gniezno
62-200 Gniezno, ul. Lecha 6
NIP 784 25 013 67
Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji
62-200 Gniezno, ul. Bł. Jolenty 5

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 10
Dyrektora GOSiR
z dnia 26.01.2021 roku

Gniezno, 21.10.2025 r.

.....
pieczęć Zamawiającego

DYREKTOR GNIEŹNIEŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na
„Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i oporności instalacji elektrycznej
w obiektach GOSiR ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie.”.
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130.000 zł.

Zapytanie ofertowe nr DTiT-ZO-23-2025

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i oporności instalacji elektrycznej w obiektach GOSiR ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie.”.
2. Zamawiający: Miasto Gniezno - Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR), ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, www.gosir.gniezno.pl, e-mail: przetargi@gosir.gniezno.pl tel. 61 424 86 03.
3. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2025 r.
4. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
5. Opis przedmiotu:

Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i oporności instalacji elektrycznej w obiektach GOSiR ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie. Pomiary te jak sama nazwa wskazuje wykonujemy z pewną częstotliwością, która jest uzależniona od warunków w jakich pracują urządzenia elektryczne. Pomiary te należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, które normują czasokresy ich wykonywania.

1. Do pomiarów okresowych zaliczamy:

- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych,
- pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych,
- pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych,
- pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów odgromowych.

Obowiązkowe okresowe kontrole instalacji elektrycznej pomiarów skuteczności zerowania i oporności dokonywane są raz w roku (najpóźniej do końca listopada br).

2. Ustalenie ceny usługi:

UWAGA:

W przypadku ustalenia przez Oferenta ceny za usługę w oparciu dane liczbowe dotyczące instalacji elektrycznej osprzętu, jako wymóg konieczny jest dokonanie wizji lokalnej obiektów i oszacowanie liczby:

- liczby gniazd elektrycznych, komputerowych,
- liczby obwodów,
- liczby wyłączników różnicowo – prądowych,
- liczby złączy instalacji odgromowej,
- liczby i typu rozdzielni elektrycznej.

3. Wykaz obiektów Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

a) HWS 2 ul. Sportowa 5

- obwody gniazd wtykowych,
- obwody światlenia natryski,
- Boisko HWS,
- przepompownia,
- oświetlenie,
- nawadnianie i sterowanie.

b) HWS 1 ul. Sportowa 3

- obwody gniazd wtykowych,
- urządzenia elektryczne,

- Instalacje elektryczne łazienek,
- obwody siłowe,
- obwody oświetlenia zewnętrznego.

c) Hotel ul. Bł. Jolenty

- instalacja elektryczna – łazienki,
- kuchnia piwnica,
- obwody gniazd wtykowych,
- obwody Body,
- obwody siłowe,
- urządzenia elektryczne,
- Instalacje elektryczne łazienek,
- obwody siłowe,
- obwody gniazd wtykowych,
- obwody Body natryski,
- portiernia,
- obwody oświetlenia zewnętrznego.

d) Basen – stary z halą sportową ul. Bł. Jolenty 5

- obwody gniazd wtykowych,
- obwody oświetlenia,
- pompy obiegowe,
- pompy c.o.,
- pralnia (archiwum),
- dozowniki i obwody gniazd wtykowych (chlorownia),
- obwody oświetlenia i wentylatorów (chlorownia),
- urządzenia elektryczne (kawiarnia – widownia),
- wentylatornia,

Basen – nowy ul. Bł. Jolenty 5,

- obwody gniazd wtykowych,
- obwody oświetlenia,
- sygnalizator przywołałszy WC niepełnosprawnych,
- pompy obiegowe,
- pompy c.o.,
- wentylacja szatnie,
- wentylacje hala basenowa,
- dozowniki i obwody gniazd wtykowych (chlorownia),
- obwody oświetlenia i wentylatorów (chlorownia),
- urządzenia elektryczne (kawiarnia – widownia),

e) Stadion Żużlowy ul. Wrzesińska 27-29

- budynek gospodarczo biurowy – warsztat z kontenerami,
- wiata na motory o pow. 70,52m²,
- wiata na motory o pow. 68,60m²,
- Tor, banda, boisko, wieża sędziowska,
- zerowanie oświetlenia toru (maszty),
- trybuny odkryte z ogrodzeniem zewnętrznym kasami,
- pomieszczenia pod trybuną,

f) Boiska ORLIK 2012 ul. Strumykowa 8

- obwody oświetlenia zewnętrznego,
- obwody pomieszczenia socjalno-szatniowe,

g) Boiska ORLIK 2012 ul. Mała 2-4

- obwody oświetlenia zewnętrznego,
- obwody pomieszczenia socjalno-szatniowe,

h) Boiska ORLIK 2012 ul. Wrzesińska 49

- obwody oświetlenia zewnętrznego,
- obwody pomieszczenia socjalno-szatniowe,

i) Boiska ORLIK 2012 os. Kazimierza Wielkiego

- obwody oświetlenia zewnętrznego,

- obwody pomieszczenia socjalno-szatniowe,

j) Stadion „MIESZKO” ul. Strumykowa 8 (budynek – socjalno-szatniowy)

- obwody oświetlenia zewnętrznego,

- obwody pomieszczenia socjalno-szatniowe,

- stadion „MIESZKO” ul. Strumykowa 8 (stare szatnie),

- obwody oświetlenia zewnętrznego,

- obwody pomieszczenia socjalno-szatniowe,

k) Bosko treningowe ul. Strumykowa 8

- zerowanie oświetlenia boiska (maszty),

l) Bosko trawiaste ul. Czeremchowa

- obwody oświetlenia zewnętrznego,

l) CCSiR

- obwody oświetlenia zewnętrznego,

- obwody pomieszczenia socjalno-szatniowe,

4. Sposób realizacji usługi:

a) wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i oporności instalacji elektrycznej w obiektach powinno być zgodne z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego;

b) Wykonawca - Oferent użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń oraz materiałów;

c) Wykonawca poinformuje osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego o wszelkich zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach, które mogłyby spowodować awarię, a w przypadku zauważenia dysfunkcji – zgłoszenie niezwłocznie Zamawiającemu;

d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli są wymagane):

- z przeprowadzonych przeglądów w poszczególnych budynkach należy sporządzić protokoły w wersji papierowej

7. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

a) formularz ofertowy na wzorze wg załącznika 3,

b) kopie aktualnych i potwierdzonych za zgodność z oryginałem świadectw kwalifikacji właściwych do wykonania przedmiotu zamówienia,

8. Termin związania ofertą: **30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.**

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

- W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie.

- Ofertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą i adresem Zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr DTiT-ZO-23-2025 na „Wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i oporności instalacji elektrycznej w obiektach GOSiR ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie” i przesać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@gosir.gniezno.pl, w terminie do dnia **03.11.2025 r. do godz. 10:00**

10. Ocena ofert nastąpi w GOSiR ul. Bł. Jolenty 5 w Gnieźnie w dniu **03.11.2025 r. o godz. 10:30**

11. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: **kierownik działu technicznego i transportu GOSiR - Witold Kowalski tel. 424-86-03, w godz. 7:00 – 15:00.**

12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kierownik
Działu Technicznego
i Transportu

Witold Kowalski

Podpis Kierownika działu, osoby pełniącej
zastępstwo lub innego upoważnionego
pracownika komórki organizacyjnej GOSiR

w/z Dyrektora GOSiR

Wiesława Wojciechowska

Pieczęć i podpis Dyrektora GOSiR
lub innej upoważnionej osoby